

wpi: 05.03.2021r.
Nr. 100/20



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPATOWIE

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
tel: 15 8682149, fax: 15 8682149 wew.212, e-mail: psse.opatow@pis.gov.pl, www: psseopatow.pl

Opatów, 2021-03-05.

NHS.9020.9.1.25.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku 27-540 Lipnik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie: art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 poz.2028), § 3, § 21 i § 22 w związku z załącznikami nr 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbki wody z dnia 16.02.2021r. Nr NHS.9020.1.7.2021 oraz ze sprawozdaniem z badania próbki wody z wodociągu Włostów administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku, 27-540 Lipnik, sprawozdanie z badań nr: LHS.9051.1.94.2021, kod próbki 88/OBS/N/21 z dnia 24.02.2021r., stwierdza:

w badanym zakresie jakość wody z wodociągu Włostów spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 07.12.2018r. znak: SE. Ia - 4261/78/18 jest obowiązująca.

Próbkę wody z nadzoru pobrano w uzgodnionym z zarządcą wodociągu punkcie pobrania:
- Włostów stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny wody podawanej do sieci (próbka 7).

Badania próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy A i B przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opatowie
[Signature]
Danuta Opala

Otrzymują :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku - w załączeniu sprawozdanie z badań
2. Wójt Gminy Lipnik - do wiadomości
3. ad/akta

MM

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI